Doepke

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Name des Herstellers:
Name of manufacturer:

Doepke Schaltgeräte GmbH
Stellmacherstr. 11
D-26506 Norden

Produktbezeichnung:
Product designation:

Differenzstrommonitore
Residual current monitors

Typenbezeichnung:

e.Guard RCM B 025
e.Guard RCM F 025
e.Guard RCM B 035
e.Guard RCM B 070

Type description:

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte mit den Anforderungen folgender Richtlinien:

Hereby we declare under our sole responsibility the conformity of the designed products to the requirements of the following directives:

- ☒ Niederspannungsrichtlinie / Low voltage Directive 2014/35/EU
- ☒ EMV Richtlinie / EMC Directive 2014/30/EU
- ☒ RoHS Richtlinie / RoHS Directive 2011/65/EU

In Übereinstimmung mit den Normen
In accordance to standards

DIN EN IEC 62020-1 VDE 0663-1:2021-10

Abweichungen: Erweiterter Anwendungsbereich: Bemessungsspannungbereich des überwachten Stromkreises bis 1000 V;
Bemessungsstrom > 125 A, lt. Datenblatt des betreffenden Gerätes.

Non-conformances: Expanded scope: Rated voltage of circuit monitored up to 1000 V;
rated current > 125 A, see datasheet of concerning device.

Auslöseverhalten ≥ 1kHz nach DIN VDE 0664-400 (VDE 0664-400) 2012-05
Störaussendung für Industriebereiche nach DIN EN IEC 61000-6-4 (VDE 0839-6-4) 2020-09

Triggering behavior ≥ 1kHz according to DIN VDE 0664-400 (VDE 0664-400) 2012-05
Emission of interference for industrial areas according to DIN EN IEC 61000-6-4 (VDE 0839-6-4) 2020-09

24.01.2024
Datum / Date

ppa. Gerold Roolfs
Bereichsleiter / Prokurist
Area manager / procurator